



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005477

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 22.03.2024г по 21.03.2029г.

Код ОКПД 2: 22.21.41.110

№ РОСС RU.OC52.H002836

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО
«ЛЕПНИНАПЛАСТ»).

Адрес: 141280, РОССИЯ, Московская обл., г. Пушкино, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1.
ОГРН: 1155038000150. Телефон: 89253663168, e-mail: info@lepninaplast.ru, lepninaplast1@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО
«ЛЕПНИНАПЛАСТ»).

Адрес: 141280, РОССИЯ, Московская обл., г. Пушкино, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1.
ОГРН: 1155038000150. Телефон: 89253663168, e-mail: info@lepninaplast.ru, lepninaplast1@yandex.ru.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC52 от 02.03.2023 г. до 01.03.2025 г.
osp52@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Элементы архитектурные фасадные декоративные, марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», типов: панели
утеплителя PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи,
капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела
полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, на основе
вспененного пенополистирола, марки «ППС» или «ПСБ-С», (производства ООО «Мосстрой-31»),
плотностью от 15 до 50 кг/м³, с защитным покрытием со всех сторон, из шпатлёвки акриловой, марки
«PS-TechnoPlaster» (ТУ 20.30.22-001-45674954-2017), толщиной покрытия от 2 до 5 мм; общей
толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм, выпускаемые по
ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
«ЛЕПНИНАПЛАСТ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2 – Г1 (слабогорючие);
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной
дымообразующей способностью);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 23355 от 15.03.2024г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16
февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
«ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

